

फायर एक्सटिंग्विशर मेंटेनेंस चेकलिस्ट (IS 2190:2024 - त्रैमासिक निरीक्षण)

बेसिक जानकारी:

बिल्डिंग का नाम:

फ्लोर/लोकेशन:

एक्सटिंग्विशर ID:

प्रकार:

ABC Powder CO₂ Water Foam Clean Agent

क्षमता: | निर्माण वर्ष: | ब्रांड:

निरीक्षण तिथि: | निरीक्षक:

त्रैमासिक निरीक्षण चेकलिस्ट (Clause 8.3.2)

- 1. स्थान जांच
 - एक्सटिंग्विशर निर्धारित जगह पर है?
 - कोई अवरोध/रुकावट नहीं है?
 - दृश्यमान है और आसानी से पहुँचा जा सकता है?
- 2. ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन
 - इंस्ट्रक्शन लेबल स्पष्ट और पढ़ने योग्य है?
 - इंस्ट्रक्शन बाहर की ओर/एक्सेस की दिशा में है?
- 3. सील्स और टैम्पर इंडिकेटर
 - सुरक्षा सील/पिन टूटी या गायब नहीं है?
 - टैम्पर इंडिकेटर अक्षत है?
- 4. फुलनेस चेक (भरा हुआ है या नहीं)

- वजन से चेक किया / उठाकर देखा?
- गेज (यदि लगा हो) ऑपरेशन रेंज में है?
- 5. फिजिकल कंडीशन
- कोई जंग/कॉरोजन/लीकेज नहीं है?
- नोजल/होज ब्लॉक या डैमेज नहीं है?
- बॉडी पर कोई डेंट/क्रैक नहीं है?
- 6. माउंटिंग और हार्डवेयर
- हैंगर/ब्रैकेट/कैबिनेट सुरक्षित और मजबूत है?
- होज रिटेंशन बैंड सही ढंग से एडजस्टेड है?
- 7. टैग और रिकॉर्ड
- इंस्पेक्शन टैग अटैच और अपडेटेड है?
- HPT टैग/कार्ड उपलब्ध और वैलिड है?
- एक्सटिंग्विशर लोकेशन/आइडेंटिफिकेशन नंबर स्पष्ट है?
- 8. सफाई
- एक्सटीरियर सरफेस ड्राई क्लॉथ से साफ किया?
- वापस निर्धारित जगह पर सही ढंग से रखा?

⚠ यदि कोई कमी मिली तो:

- तुरंत सुधार किया गया? नहीं → मेंटेनेंस के लिए भेजा गया
- एक्सटिंग्विशर हटाया गया? हाँ → स्पेयर लगाया गया
- रिकॉर्ड में एंट्री की गई? हाँ → तिथि: ----

📝 निरीक्षक के हस्ताक्षर:

नाम: | सिग्नेचर:

तिथि: | फोन:

नोट:

- यह चेकलिस्ट केवल त्रैमासिक निरीक्षण के लिए है।
- वार्षिक मेंटेनेंस और 5-वर्षीय सर्विस अलग प्रक्रिया है।
- किसी भी संदेह में "Competent Person" से सलाह लें।
- अधिक जानकारी: IS 2190:2024 Clause 8.3